

Elenco dei controlli anno scolastico 20... /...

A	Antincendio	frequenza
A1	Agibilità delle vie di fuga (devono essere libere da eventuali ostacoli)	mensile
A2	Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici	mensile
A3	Apertura delle porte d'emergenza durante l'orario di lavoro (da effettuare quotidianamente quando l'edificio è presenziato) Funzionamento dei dispositivi d'apertura delle porte d'emergenza (es. maniglione antipanico)	mensile
A4	Chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) Sorveglianza delle porte tagliafuoco	mensile
A5	Facile accessibilità: <ul style="list-style-type: none"> • della centralina dell'impianto di rilevazione incendi • dei quadri elettrici • dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) • delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso • del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) 	mensile
A6	Stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelli e altre fonti radianti	mensile
A7	Sorveglianza degli estintori	mensile
A8	Sorveglianza impianto di rivelazione incendi Buono stato di conservazione dei pulsanti d'allarme antincendio	mensile
A9	Sorveglianza di naspi e idranti	mensile
A10	Sorveglianza impianto di spegnimento automatico sprinkler	mensile
A11	Sorveglianza impianto di spegnimento automatico a gas	mensile
A12	Mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es: assenza di aperture superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)	annuale

B	Impianto elettrico	frequenza
B1	Efficienza degli interruttori differenziali* (tasto di prova – intervento dell'interruttore) Secondo indicazioni del costruttore (mensile in mancanza di indicazioni)	mensile
B2	Efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza	mensile
B3	Assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale	mensile
B4	Illuminazione: <ul style="list-style-type: none"> • Funzione e stato dei corpi illuminanti (anche all'esterno dell'edificio). • Controllo dello stato e della funzionalità delle schermature delle finestre (a seconda della destinazione d'uso del locale) 	annuale
B5	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare lo stato di cavi e delle prese • Controllare che siano eliminati gli adattori multisede e sostituiti con prese multiposizione ("ciabatte") fissate alle pareti. 	annuale

C	Sicurezza degli ambienti di lavoro	frequenza
C1	Stato dei dispositivi antisdrucchiolo sulle scale	annuale
C2	Stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi	annuale
C3	Funzionamento dei dispositivi di sicurezza (costa sensibile, cellule fotoelettriche) delle porte ad azionamento meccanico (porte automatiche, cancelli motorizzati) e della luce gialla intermittente sui cancelli motorizzati Integrità di porte e cancelli motorizzati	annuale
C4	Accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell'ascensore)	
C5	scaffali: controllare la stabilità e il corretto ancoraggio al muro	annuale
C6	Controllo della stabilità di <ul style="list-style-type: none"> • Lavagne, attrezzi ginnici, • Oggetti posti in posizione sopraelevata o sospesa 	annuale
C7	cucina: <ul style="list-style-type: none"> • Corretto stoccaggio di eventuali bombole di gas (all'esterno dell'edificio in apposito box metallico areato) • Presenza e stato della segnaletica in prossimità delle bombole. (pericolo infiammabili, divieto di fumare e usare fiamme libere, divieto di accesso) • Lo stato e la visibilità della segnaletica indicante le valvole di intercettazione 	annuale
C8	Buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci delle altalene, viti ecc.)	mensile

D	Igiene del lavoro	frequenza
D1	Contenuto delle cassette di pronto soccorso e data di scadenza dei prodotti (bende, cerotti, prodotti disinfettanti)	annuale
D2	Efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette	annuale

E	Segnaletica	frequenza
E1	<p>Presenza, stato e visibilità della segnaletica d'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dei percorsi di fuga • Delle uscite di emergenza • Dell'interruttore elettrico generale d'emergenza (normalmente posto in prossimità dell'accesso principale) • Dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale • Di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi 	annuale
E2	Presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di accesso sui quadri elettrici	annuale
E3	Presenza e stato della segnaletica di divieto d' utilizzo in caso d'incendio presso la porta dell'ascensore (ad ogni piano)	annuale
E4	Corretta etichettatura degli interruttori (all'interno dei quadri elettrici)	annuale

F	Attrezzature da lavoro	frequenza
F1	Per i macchinari e le apparecchiature di nuovo acquisto (ad es. fotocopiatrici e tagliacarte), controllare la presenza della marcatura CE apposta sulla macchina stessa. Con il macchinario deve essere fornita la documentazione d'obbligo (certificato di marcatura CE e manuale d'uso e manutenzione)	annuale
F2	Il manuale d'uso deve essere conservato in luogo idoneo. Controllare che vengano seguite le indicazioni in esso contenuto per l'utilizzo dei macchinari e per la manutenzione.	annuale
F3	<p>Scale portatili:</p> Controllare lo stato dei dispositivi di sicurezza (ganci, piedini antisdrucchiolo, catene o altri dispositivi contro l'apertura delle scale doppie).	annuale

G	Prodotti chimici	frequenza
G1	Controllare il corretto stoccaggio e l'etichettatura di tutti i prodotti (porre in armadietti chiusi) Non accessibili ai bambini	annuale
G2	Controllare la presenza e l'aggiornamento delle schede di sicurezza di prodotti chimici presenti	annuale

H	Dispositivi di protezione individuale(DPI)	frequenza
H1	Controllare la presenza e lo stato dei DPI indicati nel documento di valutazione dei rischi	annuale

La suddivisione dei controlli in diversi ambiti, offre la possibilità di suddividere tra due persone l'esecuzione dei controlli mensili o annuali